

Ventilationskontroll OVK – 2010

FSV – UTBILDNINGSDAGAR

18 mars 2010, Nässjö

Wanda Rydholm

Vad säger lagen?

Lagen (1994:847) BVL:

Byggnader skall uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav beträffande bl.a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Vad säger lagen?, forts.

Förordning SFS 1991:1273:

Byggnadsägaren ansvarar för att funktionskontroll utförs, dels innan ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande kontroller.

Boverkets Regelsamling OVK 2009

- Samma upplägg som Boverkets byggregler (BBR) med läsanvisningar till lag, förordning och föreskrifter samt allmänna råd och äldre regler

Nya föreskrifter

BFS 2009:5

- Förtydliganden och uppdateringar
- Intervaller för återkommande besiktning från och med **1 maj 2009**
- Behörighetsklasser, nya certifieringar från och med **1 november 2009**
- Nya kompetenskrav på funktionskontrollanten

Förtydligandet av 1§

- Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Intervaller för återkommande besiktning (2§), f.o.m. 1/5-09.

- Förskolor, skolor, vårdlokaler o.dyl., oavsett typ av ventilationssystem - **3 år**
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-, FTX-ventilation **3 år**
- Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med **S**-, F-, FX-ventilation **6 år**

Intervaller för återkommande besiktning (2§), forts.

- En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation
 - endast första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning

OBS! Ventilationssystem i kontor och personalutrymmen i industribyggnader omfattas av krav på OVK-besiktning

Behörighetsklasser (6§), nya certifieringar f.o.m. 1/11-09

- Antal klasser för kontroll minskas från fyra till två: **N** och **K**- behörighet
- Funktionskontrollant med **N**- behörighet får kontrollera även byggnader av kategori 1 (förskolor, skolor, vårdbyggnader) med **S** eller **F**-ventilation
- Behörighetsklasser **S** och **E** har upphävts (§§7,9)

Återkallande av certifiering (17§)

- Har den certifierade uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller fått certifikat på felaktiga grunder **får** den organ som utfärdat certifieringen återkalla denna.

17§, forts.

Allmänt råd:

Olämplighet kan bestå i utfärdande av felaktiga eller falska protokoll eller uppvisad oskicklighet vid utförande av arbetsuppgiften.